

VALORES MEDIOS EN LA RED DE DISTRIBUCION (SEVILLA Y ÁREA METROPOLITANA)⁽¹⁾

NOVIEMBRE 2024

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS.

Parte A (RD 3/2023)

	UNIDADES	LC	Nº Analisis	Valor medio	Desv. Std.	VP
Escherichia coli	ufc/100mL	-	55	0	-	0
Enterococos Intestinales	ufc/100mL	-	55	0	-	0
Clostridium perfringens	ufc/100mL	-	3	0	-	0

PARÁMETROS QUÍMICOS.

Parte B (RD 3/2023)

	UNIDADES	LC	Nº Analisis	Valor medio	Desv. Std.	VP
Acrilamida	µg/L	0,030	2	<LC	-	0,10
Antimonio	µg/L	1,0	2	<LC	-	5,0
Arsénico	µg/L	1,0	2	<LC	-	10
Benceno	µg/L	0,20	42	<LC	-	1,0
Benzo(a)pireno	µg/L	0,0010	2	<LC	-	0,010
Bisfenol a	µg/L	0,05	2	<LC	-	2,5
Boro	mg/l	0,020	2	0,02	-	1,5
Bromato	µg/L	3,0	14	<LC	-	10
Cadmio	µg/L	0,1	2	<LC	-	5,0
Cianuros totales	µg/L	12	2	<LC	-	50
Clorato	mg/l	0,05	14	0,2	0,1	0,7
Clorito	mg/l	0,05	14	0,4	0,1	0,7
Cloruro de Vinilo	µg/L	0,20	42	<LC	-	0,50
Cobre	mg/l	0,010	2	<LC	-	2,0
Cromo	µg/L	1,0	2	<LC	-	50
1,2-Dicloroetano	µg/L	0,5	42	<LC	-	3,0
Epíclorhidrina	µg/L	0,07	2	<LC	-	0,10
Fluoruro	mg/l	0,20	14	<LC	-	1,5
Mercurio	µg/L	0,020	2	<LC	-	1,0
Microcistina-LR	µg/L	0,10	2	<LC	-	1,0
Níquel	µg/L	1,0	2	1,2	-	20
Nitrato	mg/L	2,0	14	2,8	0,5	50
Nitritos	mg/L	0,020	14	<LC	-	0,1
MCPA	µg/L	0,020	2	<LC	-	0,1
2,4-D	µg/L	0,030	2	<LC	-	0,1
Glifosato	µg/L	0,030	2	<LC	-	0,1
AMPA	µg/L	0,030	2	<LC	-	0,03
Clortoluron	µg/L	0,010	2	<LC	-	0,1
Oxifluorfen	µg/L	0,010	2	<LC	-	0,1
Pendimetalina	µg/L	0,010	2	<LC	-	0,1
Diflufenican	µg/L	0,010	2	<LC	-	0,1
Quizalofop-p-etilo	µg/L	0,010	2	<LC	-	0,1
Flazasulfuron	µg/L	0,010	2	<LC	-	0,03
Tribenuron-metil	µg/L	0,010	2	<LC	-	0,1
Dimetenamida-p	µg/L	0,010	2	<LC	-	0,03

VALORES MEDIOS EN LA RED DE DISTRIBUCION (SEVILLA Y ÁREA METROPOLITANA)⁽¹⁾

NOVIEMBRE 2024

PARÁMETROS QUÍMICOS.

Parte B (RD 3/2023)

	UNIDADES	LC	Nº Analisis	Valor medio	Desv. Std.	VP
Fluroxipir	µg/L	0,020	2	<LC	-	0,03
Metsulfuron-metil	µg/L	0,010	2	<LC	-	0,1
Plomo	µg/L	1,0	2	<LC	-	10
Selenio	µg/L	1,0	2	<LC	-	20
Uranio	µg/L	1,0	2	<LC	-	30
Σ 5 Ácidos Haloacéticos (HAH)	µg/L	4	34	34	12	60
Σ 4 Hidrocarburos Polícíclicos Aromáticos (HPA)	µg/L	1	2	<LC	-	0,10
Σ 20 PFAS	µg/L	1,0	2	<LC	-	0,10
Σ n Plaguicidas totales	µg/L	1	-	<LC	-	0,50
Σ 2 Tricloroeteno + Tetracloroeteno	µg/L	1,0	42	<LC	-	10
Σ 4 Trihalometanos (THM)	µg/L	1,0	42	69	12	100

PARÁMETROS INDICADORES

CALIDAD. Parte C (RD 3/2023)

	UNIDADES	LC	Nº Analisis	Valor medio	Desv. Std.	VP
Bacterias coliformes	ufc/100ml	-	55	0	-	0
Recuento de colonias a 22°C	ufc/1ml	-	55	0	-	100
Colifagos somáticos	ufp/100ml	-	2	0	-	0
Aluminio	mg/l	20	2	49	-	200
Amonio	mg/l	0,15	55	<LC	-	0,50
Carbono Orgánico total	mg/l	1,0	2	3,0	-	5,0
Cloro libre residual	mg/l	0,1	55	0,5	0,3	1,0
Cloruro	mg/l	2,0	14	14	0	250
Conductividad	µS/cm a 20°C	67	55	273	5	2500
Hierro	µg/L	10	2	14	-	200
Manganeso	µg/L	10	2	<LC	-	50
Oxidabilidad	mg/l	1,0	2	2,0	0,3	5
pH	Ud.pH	3	55	7,9	0,2	6,5 a 9,5
Sodio	mg/l	1,0	14	11	1	200
Sulfato	mg/l	2,0	14	58	1	250
Turbidez	NTU	0,30	55	<LC	-	4
Índice de Langelier	Ud.pH	-	10	-0,5	0,2	±0,5

CARACTERÍSTICAS

ORGANOLÉPTICAS.

Parte D (RD 3/2023)

	UNIDADES	LC	Nº Analisis	Valor medio	Desv. Std.	VR
Color	mg/l	5	55	<LC	-	15
Olor	I.Dilución	-	55	1	-	3
Sabor	I.Dilución	-	55	1	-	3

VALORES MEDIOS EN LA RED DE DISTRIBUCION (SEVILLA Y ÁREA METROPOLITANA)⁽¹⁾

NOVIEMBRE 2024

(Continuación)

SUSTANCIAS RADIATIVAS.

Parte E (RD 3/2023)

	UNIDADES	LC	Nº Analisis	Valor medio	Desv. Std.	VP
Actividad alfa total	Bq/l	0,01	1	<LC	-	0,1
Actividad beta resto	Bq/l	0,01	1	<LC	-	1,0
Radón	Bq/l			-	-	500
Tritio	Bq/l	10	1	<LC	-	100
Dosis Indicativa (Σ radionucleidos) DI	MSv	0,100	-	<LC	-	0,10

CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS.

Parte F (RD 3/2023)


	UNIDADES	LC	Nº Analisis	Valor medio	Desv. Std.	VR
Calcio	mg/l	1,0	14	33,2	0,8	100
Dureza total	mg/l CaCO ₃	10	-	118	4	500
Magnesio	mg/l	1,0	14	8,5	0,5	30
Potasio	mg/l	1,0	14	2,7	0,1	10

LC: Límite cuantificación del método

VP: Valor paramétrico Anexo I RD 3/2023

VR: Valor de referencia

Sevilla, 7 de Enero de 2025
El Jefe de División de Calidad



Jose Antonio González Carballo

(1) Las poblaciones que componen la Red de Distribución de Sevilla y Área Metropolitana son: Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Mairena del Alcor, La Rinconada, Alcalá del Río, Coria del Río, Puebla del Río, Camas y San Juan de Aznalfarache.