

**VALORES MEDIOS EN LA RED DE DISTRIBUCION  
(SEVILLA Y ÁREA METROPOLITANA)<sup>(1)</sup>**

**OCTUBRE 2025**

**PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS.**

Parte A (RD 3/2023)

	UNIDADES	LC	Nº Análisis	Valor medio	Desv. Std.	VP
Escherichia coli	ufc/100mL	-	66	0	-	0
Enterococos Intestinales	ufc/100mL	-	66	0	-	0
Clostridium perfringens	ufc/100mL	-	5	0	-	0

**PARÁMETROS QUÍMICOS.**

Parte B (RD 3/2023)

	UNIDADES	LC	Nº Análisis	Valor medio	Desv. Std.	VP
Acrilamida	µg/L	0,030	3	<LC	-	0,10
Antimonio	µg/L	1,0	3	<LC	-	5,0
Arsénico	µg/L	1,0	3	<LC	-	10
Benceno	µg/L	0,20	42	<LC	-	1,0
Benzo(a)pireno	µg/L	0,0010	3	<LC	-	0,010
Bisfenol a	µg/L	0,05	3	<LC	-	2,5
Boro	mg/l	0,020	3	0,02	0,00	1,5
Bromato	µg/L	3,0	25	<LC	-	10
Cadmio	µg/L	0,1	3	<LC	-	5,0
Cianuros totales	µg/L	12	3	<LC	-	50
Clorato	mg/l	0,05	25	0,06	0,05	0,7
Clorito	mg/l	0,05	25	<LC	-	0,7
Cloruro de Vinilo	µg/L	0,20	42	<LC	-	0,50
Cobre	mg/l	0,010	3	<LC	-	2,0
Cromo	µg/L	1,0	3	<LC	-	50
1,2-Dicloroetano	µg/L	0,5	42	<LC	-	3,0
Epiclorhidrina	µg/L	0,07	3	<LC	-	0,10
Fluoruro	mg/l	0,20	25	<LC	-	1,5
Mercurio	µg/L	0,020	3	<LC	-	1,0
Microcistina-LR	µg/L	0,10	3	<LC	-	1,0
Níquel	µg/L	1,0	3	<LC	-	20
Nitrato	mg/L	2,0	25	2,2	0,1	50
Nitritos	mg/L	0,020	25	<LC	-	0,1
MCPA	µg/L	0,020	3	<LC	-	0,1
2,4-D	µg/L	0,030	3	<LC	-	0,1
Glifosato	µg/L	0,030	3	<LC	-	0,1
AMPA	µg/L	0,030	3	<LC	-	0,03
Clortoluron	µg/L	0,010	3	<LC	-	0,1
Oxifluorfen	µg/L	0,010	3	<LC	-	0,1
Pendimetalina	µg/L	0,010	3	<LC	-	0,1
Diflufenican	µg/L	0,010	3	<LC	-	0,1
Quizalofop-p-etilo	µg/L	0,010	3	<LC	-	0,1
Flazasulfuron	µg/L	0,010	3	<LC	-	0,03
Tribenuron-metil	µg/L	0,010	3	<LC	-	0,1
Dimetenamida-p	µg/L	0,010	3	<LC	-	0,03

## **VALORES MEDIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN (SEVILLA Y ÁREA METROPOLITANA)<sup>(1)</sup>**

**OCTUBRE 2025**

### **PARÁMETROS QUÍMICOS.**

Parte B (RD 3/2023)

	UNIDADES	LC	Nº Análisis	Valor medio	Desv. Std.	VP
Fluroxipir	µg/L	0,020	3	<LC	-	0,03
Metsulfuron-metil	µg/L	0,010	3	<LC	-	0,1
Plomo	µg/L	1,0	3	<LC	-	10
Selenio	µg/L	1,0	3	<LC	-	20
Uranio	µg/L	1,0	3	<LC	-	30
Σ 5 Ácidos Haloacéticos (HAH)	µg/L	4	51	23	7	60
Σ 4 Hidrocarburos Políclicos Aromáticos (HPA)	µg/L	1	3	<LC	-	0,10
Σ 20 PFAS	µg/L	1,0	3	<LC	-	0,10
Σ n Plaguicidas totales	µg/L	1	-	<LC	-	0,50
Σ 2 Tricloroeteno + Tetracloroeteno	µg/L	1,0	42	<LC	-	10
Σ 4 Trihalometanos (THM)	µg/L	1,0	42	75	9	100

### **PARÁMETROS INDICADORES**

CALIDAD. Parte C (RD 3/2023)

	UNIDADES	LC	Nº Análisis	Valor medio	Desv. Std.	VP
Bacterias coliformes	ufc/100ml	-	66	0	-	0
Recuento de colonias a 22°C	ufc/1ml	-	66	0	-	100
Colifagos somáticos	ufcp/100ml	-	3	0	-	0
Aluminio	mg/l	20	3	63	13	200
Amonio	mg/l	0,15	66	<LC	-	0,50
Carbono Orgánico total	mg/l	1,0	3	2,2	0,3	5,0
Cloro libre residual	mg/l	0,1	66	0,7	0,2	1,0
Cloruro	mg/l	2,0	25	12	1	250
Conductividad	µS/cm a 20°C	67	66	263	3	2500
Hierro	µg/L	10	3	30	40	200
Manganoso	µg/L	10	3	<LC	-	50
Oxidabilidad	mg/l	1,0	3	1,2	0,1	5
pH	Ud.pH	3	66	8,1	0,2	6,5 a 9,5
Sodio	mg/l	1,0	25	9	1	200
Sulfato	mg/l	2,0	25	57	1	250
Turbidez	NTU	0,30	66	<LC	-	4
Índice de Langelier	Ud.pH	-	11	-0,2	-	±0,5

### **CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS.**

Parte D (RD 3/2023)

	UNIDADES	LC	Nº Análisis	Valor medio	Desv. Std.	VR
Color	mg/l	5	66	<LC	-	15
Olor	I. Dilución	-	66	1	-	3
Sabor	I. Dilución	-	66	1	-	3

## **VALORES MEDIOS EN LA RED DE DISTRIBUCION (SEVILLA Y ÁREA METROPOLITANA)<sup>(1)</sup>**

**OCTUBRE 2025**

(Continuación)

<b>SUSTANCIAS RADIACTIVAS.</b> Parte E (RD 3/2023)	<b>UNIDADES</b>	<b>LC</b>	<b>Nº Analisis</b>	<b>Valor medio</b>	<b>Desv. Std.</b>	<b>VP</b>
Actividad alfa total	Bq/l	0,01	1	<b>0,01</b>	-	0,1
Actividad beta resto	Bq/l	0,02	1	<LC	-	1,0
Radón	Bq/l			-	-	500
Tritio	Bq/l	10	1	<LC	-	100
Dosis Indicativa ( $\Sigma$ radionucleidos) DI	MSv	0,100	-	<LC	-	0,10

  

<b>CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS.</b> Parte F (RD 3/2023)	<b>UNIDADES</b>	<b>LC</b>	<b>Nº Analisis</b>	<b>Valor medio</b>	<b>Desv. Std.</b>	<b>VR</b>
Calcio	mg/l	1,0	25	<b>34,6</b>	2,3	100
Dureza total	mg/l CaCO <sub>3</sub>	10	-	<b>122,8</b>	-	500
Magnesio	mg/l	1,0	25	<b>8,9</b>	0,7	30
Potasio	mg/l	1,0	25	<b>2,3</b>	0,2	10

**LC:** Límite cuantificación del método

**VP:** Valor parámetrico Anexo I RD 3/2023

**VR:** Valor de referencia

**Sevilla, 1 de Diciembre de 2025**  
**La Jefa de División de Calidad y Sig**



**Consuelo Juan Rodríguez**

<sup>(1)</sup> Las poblaciones que componen la Red de Distribución de Sevilla y Área Metropolitana son: Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Mairena del Alcor, La Rinconada, Alcalá del Río, Coria del Río, Puebla del Río, Camas y San Juan de Aznalfarache.